



Państwowy
Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Pleszewie

ON-HK.903.1.852.2023

Pleszew, dn. 24.10.2023r.

Zakład Komunalny Gizałki sp. z o.o.
ul. Wrzesińska 17
63-308 Gizałki

W związku z otrzymanymi sprawozdaniami z badań wykonanych w ramach poborów kontrolnych związanych z decyzją nakazową nr ON-HK.903.1.624.2023 z dnia 13.09.2023r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie informuje, że wystąpiły przekroczenia w wodzie z wodociągu Gizałki:

- sieć- Szymanowice, ul. Kościelna 12 – jon amonowy – 0,518 mg/l
- sieć- Szkoła Podstawowa Tomice – żelazo- 452 µg/l, mętność- 1,89 NTU
- sieć- Leszczyca, ul. Wąska 2 - żelazo- 828 µg/l, mętność- 2,79 NTU
- suw Gizałki- woda uzdatniona – barwa – 17, mangan – 103 µg/l, żelazo – 341 µg/l

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie poleca podejmowanie dalszych działań naprawczych i prowadzenie monitoringu jakości wody z wodociągu Gizałki zgodnie z nakazami decyzji z dnia 13.09.2023r. nr ON-HK.903.1.624.2023. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie przypomina jednocześnie, że sprawozdania z badań należy przekazywać na bieżąco.

Norma manganu -50 µg/l

Norma barwy-Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

Norma mętności 1 NTU

Norma żelaza – 200 µg/l

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Gizałki

mb

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Pleszewie
ul. Poznańska 30 | 63-300 Pleszew
Szekcja Higieny Komunalnej
tel. 62 508 13 30
sekretariat.psse.pleszew@sanepid.gov.pl
| hk.psse.pleszew@sanepid.gov.pl
NIP 617-10-16-181 | REGON 000310781
www.gov.pl/web/psse-pleszew
pssepleszew/SkrytkaESP