



Państwowy
Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Pleszewie

ON-HK.903.1.871.2023

Pleszew, dn. 26.10.2023r.

Zakład Komunalny Gizałki sp. z o.o.
ul. Wrzesińska 17
63-308 Gizałki

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie informuje, że próbki wody pobrane do badań w dniu 24.10.2023r z wodociągu Gizałki w ramach kontroli urzędowej wykazały przekroczenia:

- suw Gizałki – woda uzdatniona: mętność 1,3 NTU, barwa 30 mg Pt/l, stężenie manganu 166 µg/l

- sieć- Kaliska , ul. Kaliska 56: mętność 1,4 NTU, barwa 40 mg Pt/l, stężenie żelaza ogólnego 212 µg/l, stężenie manganu 106 µg/l

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie poleca podejmowanie dalszych działań naprawczych i prowadzenie monitoringu jakości wody z wodociągu Gizałki zgodnie z nakazami decyzji z dnia 13.09.2023r. nr ON-HK.903.1.624.2023. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie przypomina jednocześnie, że sprawozdania z badań należy przekazywać na bieżąco.

Norma mętności – Akceptowalna przez konsumenta i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości do 1,0

Norma barwy- Akceptowalna przez konsumenta i bez nieprawidłowych zmian. , < 15 mg Pt/l w kranie konsumenta

Norma manganu -50 µg/l

Norma żelaza – 200 µg/l

Do wiadomości:

1.Wójt Gminy Gizałki

mb

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Pleszewie
ul. Poznańska 30 | 63-300 Pleszew
Sekcja Higieny Komunalnej
tel. 62 508 13 30
sekretariat.psse.pleszew@sanepid.gov.pl
| hk.psse.pleszew@sanepid.gov.pl
NIP 617-10-16-181 | REGON 000310781
www.gov.pl/web/psse-pleszew
pssepleszew/SkrytkaESP