



Państwowy  
Powiatowy Inspektor  
Sanitarny w Pleszewie

ON-HK.903.1.871.2023

Pleszew, dn.26.10.2023r.

**Zakład Komunalny Gizalki sp. z o.o.  
ul. Wrzesińska 17  
63-308 Gizalki**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie informuje, że próbki wody pobrane do badania w dniu 24.10.2023r. z wodociągów Orlina Mała w ramach kontroli urzędowej wykazały przekroczenia:

- wodociąg Orlina Mała: suw Orlina Mała- woda uzdatniona – mętność 1,8 NTU

- barwa 20 mg Pt/l

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie prosi o pobranie próbek wody w ramach kontroli wewnętrznej z stacji uzdatniania wody oraz z dwóch punktów na sieci w zakresie parametrów: mętność, barwa, żelazo, mangan. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie przypomina, że sprawozdania z badań należy przysyłać na bieżąco.

*Norma mętności – Akceptowalna przez konsumenta i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości do 1,0  
Norma barwy- Akceptowalna przez konsumenta i bez nieprawidłowych zmian. , < 15 mg Pt/l w kranie konsumenta*

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Gizalki

mb

---

Powiatowa Stacja  
Sanitarno-Epidemiologiczna w Pleszewie  
ul. Poznańska 30 | 63-300 Pleszew  
Sekcja Higieny Komunalnej  
tel. 62 508 13 30  
[sekretariat.psse.pleszew@sanepid.gov.pl](mailto:sekretariat.psse.pleszew@sanepid.gov.pl)  
| [hk.psse.pleszew@sanepid.gov.pl](mailto:hk.psse.pleszew@sanepid.gov.pl)  
NIP 617-10-16-181 | REGON 000310781  
[www.gov.pl/web/psse-pleszew](http://www.gov.pl/web/psse-pleszew)  
pssepleszew/SkrytkaESP