



Państwowy
Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Pleszewie

ON-HK.903.1.117.2024

Pleszew, dn. 09.02.2024r.

**Zakład Komunalny Gizalki sp. z o. o.
ul. Wrzesińska 17
63-308 Gizalki**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie informuje, że próbka wody pobrana do badań w dniu 06.02.2024r. z wodociągu Gizalki w ramach kontroli urzędowej wykazała przekroczenie glinu:

- suw Gizalki- woda uzdatniona: glin – 234 $\mu\text{g/l}$ przy normie 200 $\mu\text{g/l}$

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie zwraca się o pobranie kontrolnych próbek wody w zakresie przekroczonego parametru z wodociągu Gizalki (suw i 4 punkty na sieci). Sprawozdania z badań kontrolnych należy przesłać do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pleszewie.

Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie prosi o informację czy na stacji uzdatniania wody w Gizalkach stosowany jest koagulant do redukcji barwy. Informację należy przesłać do 13.02.2024r.

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Gizalki

mb

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Pleszewie
ul. Poznańska 30 | 63-300 Pleszew
Seksja Higieny Komunalnej
tel. 62 508 13 30
sekretariat.psse.pleszew@sanepid.gov.pl
| hk.psse.pleszew@sanepid.gov.pl
NIP 617-10-16-181 | REGON 000310781
www.gov.pl/web/psse-pleszew
pssepleszew/SkrytkaESP