



**Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pleszewie
z dnia 25.10.2024r.**

dotyczący jakości wody z wodociągu należącego do Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej im. St. Walendowskiego w Likwidacji w Nowej Wsi, który zaopatruje w wodę miejscowość Nowa Wieś: numery posesji 9, 10, 13, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, bloki mieszkalne nr 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, Nowa Wieś nr 11 oraz Nowa Wieś nr 15.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie informuje, że na podstawie przeprowadzonych badań kontrolnych wody z wodociągu należącego do Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej im. St. Walendowskiego w Likwidacji w Nowej Wsi stwierdzono obecność bakterii z grupy coli.


Woda nadaje się do spożycia tylko po przegotowaniu

Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

Z uwagi na prowadzoną dezynfekcję może nastąpić pogorszenie smaku i zapachu wody ze względu na zwiększoną zawartość chloru w wodzie.



Informacja powyższa obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu