



Państwowy
Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Pleszewie

ON-HK.903.824.2024

Pleszew, 6 listopada 2024 r.

**Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna
im. St. Walendowskiego w Nowej Wsi w LIKWIDACJI
Nowa Wieś 15/1, 63-308 Gizatki**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie informuje, że próbka wody pobrana z wodociągu należącego do Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej im. Stanisława Walendowskiego w Nowej Wsi w Likwidacji w dniu 29.10.2024r. w ramach kontroli wewnętrznej wykazała przekroczenia:

: sieć- Nowa Wieś 21 – blok mieszkalny- ogólna liczba mikroorganizmów >300 jtk/1ml.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294) zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała:

-100 jtk/1ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej,

-200 jtk/1 ml w kranie konsumenta.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie prosi o pobranie próbek kontrolnych wody w ramach kontroli wewnętrznej w pełnym zakresie bakteriologicznym parametrów grupy B w sumie z trzech punktów (stacja uzdatniania, przekroczony punkt i dodatkowy punkt na sieci). Sprawozdania z badań należy przesyłać na bieżąco.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Pleszewie
mgr Jolanta Ulatowska
/dokument podpisany elektronicznie/

mb

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Pleszewie
ul. Poznańska 30 | 63-300 Pleszew
Sekcja Higieny Komunalnej
tel. 62 508 13 30
sekretariat.psse.pleszew@sanepid.gov.pl
| hk.psse.pleszew@sanepid.gov.pl
NIP 617-10-16-181 | REGON 000310781
www.gov.pl/web/psse-pleszew
pssepleszew/SkrytkaESP