



Państwowy  
Powiatowy Inspektor  
Sanitarny w Pleszewie

ON-HK.903.824.2024

Pleszew, 08 listopad 2024 r.

**Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna  
im. St. Walendowskiego w Nowej Wsi w LIKWIDACJI  
Nowa Wieś 15/1, 63-308 Gizzałki**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie informuje, że próbka wody pobrana z wodociągu należącego do Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej im. Stanisława Walendowskiego w Nowej Wsi w Likwidacji w dniu 05.11.2024r. w ramach kontroli urzędowej wykazała przekroczenia:

- sieć- Nowa Wieś, SUW Nowa Wieś:
- bakterie grupy Coli 15 jtk/100ml

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294) dopuszczalna wartość dla parametru bakterie grupy Coli wynosi 0 jtk/100ml.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie prosi o pobranie próbek kontrolnych wody w ramach kontroli wewnętrznej w pełnym zakresie bakteriologicznym parametrów grupy B w sumie z 3 punktów (tj. suw Nowa Wieś, oraz z dwóch dodatkowych punktów na sieci). Sprawozdania z badań należy przysyłać na bieżąco.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Pleszewie  
mgr Jolanta Ulatowska  
/dokument podpisany elektronicznie/

**Do wiadomości:**

1. Wójt Gminy Gizzałki

rb

---

Powiatowa Stacja  
Sanitarno-Epidemiologiczna w Pleszewie  
ul. Poznańska 30 | 63-300 Pleszew  
Sekcja Higieny Komunalnej  
tel. 62 508 13 30  
[sekretariat.psse.pleszew@sanepid.gov.pl](mailto:sekretariat.psse.pleszew@sanepid.gov.pl)  
| [hk.psse.pleszew@sanepid.gov.pl](mailto:hk.psse.pleszew@sanepid.gov.pl)  
NIP 617-10-16-181 | REGON 000310781  
[www.gov.pl/web/psse-pleszew](http://www.gov.pl/web/psse-pleszew)  
pssepleszew/SkrytkaESP