



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie

Pleszew, 31 grudnia 2025 r.

ON-HK.903.245.2025

Sprawę prowadzi:	Marta Brajer +48 625947801 hk.psse.pleszew@sanepid.gov.pl
------------------	---

Wójt Gminy Gizałki

Dotyczy: oceny rocznej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
– wodociąg Gizałki

Na podstawie art.12 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024r. poz. 416), art.12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024r. poz. 757), § 22 ust.1, ust. 2, ust. 3, ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz na podstawie próbek wody pobranych do badań Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie przedstawia roczną ocenę jakości wody:

Przedsiębiorca wodociągowy: Zakład Komunalny sp. z o.o., ul. Wrzesińska 17, 63-308 Gizałki

Rodzaj ujęcia: ujęcie podziemne

Produkcja wody: 406,0 m³/d

Liczba ludności zaopatrywanej z wodociągu: 3129 osób

Zaopatrywane miejscowości: Gizałki, Tomice, Szymanowice, Czołnochów, Ruda Wieczyńska, Obory, Wronów, Toporów, Wierzchy, Świerczyna, Kolonia Obory, Leszczyca, Gizałki Las

Łączna ilość pobranych prób wody: 14 w tym:

kontrola urzędowa:

monitoring gr. A - 4

monitoring gr. B - 1

próby nadzоровe - 0

kontrola wewnętrzna:

monitoring gr. A - 4

monitoring gr. B - 1

próby nadzоровe - 4

Łączna ilość badań, w których kwestionowano jakość wody pod względem:

mikrobiologicznym: 1

fizykochemicznym: 0

Działania naprawcze: brak

Roczna ocena jakości wody: Woda przydatna do spożycia



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pleszewie
ul. Poznańska 30 | 63-300 Pleszew
+48 62 508 13 30
sekretariat.psse.pleszew@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-52651-37057-GDIFV-24

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie ocenia wodę dla strefy zaopatrzenia wodociągu Gizałki w skali roku 2025 jako:

Woda przydatna do spożycia, ponieważ spełnia w badanym zakresie wymagania określone w załącznikach nr 1-4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024r. poz. 757) wójt, burmistrz jest obowiązany do informowania mieszkańców o jakości wody do spożycia przez ludzi.

Z wyrazami szacunku

Katarzyna Śmigielska

Z up. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pleszewie

Kierownik Sekcji Higieny Komunalnej

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Adresat
2. aa

Do wiadomości:

1. Zakład Komunalny Sp. z o.o., ul. Wrzesińska 17, 63-308 Gizałki