



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie

Pleszew, 12 marzec 2026 r.

ON-HK.9011.26.2026

Sprawę prowadzi: Robert Bugaj
+48 625947802
hk.psse.pleszew@sanepid.gov.pl

Wójt Gminy Gizałki

Dotyczy: Ocena obszarowa jakości wody w nadzorowanych wodociągach za rok 2025 na terenie gminy Gizałki

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie sprawuje nadzór nad jakością wody i nad obiektami służącymi do zaopatrzenia ludności w wodę na terenie gminy Gizałki na podstawie następujących aktów prawnych :

- Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r.o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024r. poz. 757);
- Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

1. Wykaz producentów wody zaopatrujących ludność gminy Gizałki w wodę przeznaczoną do spożycia.

ZAKŁAD KOMUNALNY GIZAŁKI Sp. z o.o., ul. Wrzesińska 17, 63-308 Gizałki

2. Wielkość produkcji wody dostarczanej przez producentów (i wodociągi), liczba ludności zaopatrywanej w wodę oraz jakość wody:

Producent wody	Wodociąg	Liczba ludności zaopatrywanej w wodę	Roczna wielkość produkcji wody (m ³ /rok)	Σ Rocznej wielkości produkcji wody (m ³ /rok)	Ocena jakości wody na koniec 2025r.
Zakład Komunalny Gizałki	Wodociąg N. Wieś	213	20 440,0	254 332,00	przydatność wody do spożycia
	Wodociąg Gizałki	3129	148 190,0		przydatność wody do spożycia
	Wodociąg Orlina	1174	111 690,0		przydatność wody do spożycia



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pleszewie
ul. Poznańska 30 | 63-300 Pleszew
+48 62 508 13 30
sekretariat.psse.pleszew@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-52651-37057-GDIFV-24

Z wody o kontrolowanej jakości korzystało 4516 mieszkańców gminy Gizałki.

3. Sposoby uzdatniania wody

Wodociąg w Nowej Wsi posiada 3 betonowe zbiorniki wody czystej. Filtracja fizyczna wody odbywa się poprzez odżelazianie i filtr i odmanganianie 1 filtr. Dezynfekcja wody prowadzona okresowo lub w razie potrzeby podchlorynem sodu.

Stacja Uzdatniania Wody w Gizałkach posiada 3 zbiornik wody czystej, 1 odżelaziacz, 2 odmanganiacze, aerator. Dezynfekcja wody prowadzona w sposób ciągły podchlorynem sodu.

Stacja Uzdatniania Wody w Orlinie posiada 8 otwartych filtrów dwukomorowych ze złożami odżelaziająco - odmanganiającymi, 1 aerator, 1 zbiornik wody czystej. Dezynfekcja wody prowadzona w sposób ciągły podchlorynem sodu.

4. Jakość wody na nadzorowanym terenie oraz przekroczenia dopuszczalnych parametrów jakości wody przeznaczonej do spożycia

Do badań laboratoryjnych w roku 2025 pobrano 43 próbki wody w ramach kontroli urzędowej i kontroli wewnętrznej.

Harmonogramy poboru prób wody do spożycia w ramach kontroli wewnętrznej zostały opracowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i pozytywnie zaopiniowane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pleszewie. W 2025 roku w gminie zanotowano przekroczenia: **barwy i żelaza (wodociąg Orlina Mała, Nowa Wieś), chloroformu, chloru wolnego, manganu, mętności (wodociąg Nowa Wieś)** oraz pojedyncze przekroczenia mikrobiologiczne – **Escherichia coli, bakterie grupy coli (wodociąg Nowa Wieś)**. Podwyższony poziom manganu, żelaza, chloru wolnego, barwy i mętności w wodzie przeznaczonej do spożycia może mieć jedynie wpływ na właściwości organoleptyczne wody i powodować zmianę smaku, brunatne zabarwienie armatury oraz przebarwienie bielizny podczas prania. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie każdorazowo informuje jednostkę odpowiedzialną za jakość wody przeznaczoną do spożycia o negatywnym wyniku badania wody, prosząc o wskazanie przyczyny i informacje o podejmowanych działaniach naprawczych.

5. Prowadzone postępowania administracyjne

Wszystkie funkcjonujące na terenie gminy Gizałki obiekty wodociągowe były objęte nadzorem sanitarnym. Stan sanitarno-techniczny pomieszczeń stacji uzdatniania wody i hydroforni w poszczególnych wodociągach był dobry.

W 2025 roku wydano 24 oceny stwierdzających przydatność wody do spożycia, 3 oceny roczne, które zostały przesłane do Wójta Gminy Gizałki.

W 2025 roku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie stwierdził brak przydatności wody do spożycia od dnia 22.10.2025r. do dnia 25.10.2025r., w wodociągu Nowa Wieś ze względu na przekroczenia mikrobiologiczne.

6. Działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne

W celu zapewnienia należytej jakości wody przeznaczonej do spożycia, właściciele wodociągów lub jednostki odpowiedzialne za jej jakość systematycznie przeprowadzały płukania sieci i okresową dezynfekcję wody oraz na bieżąco poprawiali ich stan sanitarno-techniczny. Na stacji uzdatniania wody w Czołnochowie wykonano przegląd techniczny zbiorników oraz zastosowano koagulant Brentafloc Al6010 w celu redukcji barwy oraz podniesienia jakości wody. Na stacji uzdatniania wody w Orlinie Małej miało miejsce uzupełnienie złoża filtracyjnego oraz dezynfekcja w 2 filtrach. W przypadku wodociągu Nowa Wieś podjęto działania naprawcze polegające na intensywnym płukaniu sieci

wodociągowej oraz chlorowaniu. Dodatkowo administrator na czas braku przydatności wody do spożycia zapewnił wodę z alternatywnego źródła.

Jolanta Ulatowska

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1.adresat

2.aa